

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27 lipca 2017 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Termomodernizacja budynku warsztatowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących przetargu:

1. Jaki rodzaj należy zastosować w bramach garażowych - ręczne czy elektryczne? Czy ewentualne prace przygotowawcze w przypadku sterowania elektrycznego (doprowadzenie instalacji elektrycznej do bram), będą leżeć po stronie Wykonawcy?
2. Załączony przedmiar robót zawiera pozycje dotyczące demontażu i ponownego montażu rur spustowych w celu wykonania prac izolacyjnych. Czy nie należałoby dokonać wymiany zdemontowanych już rur na nowe, a przy okazji wymiana reszty systemu orynnowania (rynny, pas nad i pod rynnowy)?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

AD. 1

Zamawiający wymaga montażu sterowania ręcznego.

Ad. 2

Zamawiający wymaga montażu nowego systemu orynnowania (rynny ekranowe), rury spustowe z blachy powlekanej, wymiana pasa podrynnowego.

W/w pozycje należy uwzględnić w przedmiarach.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

DYREKTOR SZKOŁY


mgr inż. Wojciech Rudziński